

EQUIPO	BOMBA		CONSUMO	TANQUE	REGULA- CIÓN	ELEVACIÓN  (pisos)	CAUDAL PROMEDIO  (lpm)	BAÑOS 	SALIDAS SIMULTANEAS 
	TIPO	HP	115 v	(litros)	(psi)				
Pkm 60 / 2 litros	Periférica	0,5	5,3 amp.	20	20 ÷ 40	PB + 1	22	2	2

COMPONENTES

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Electrobomba |
| 2 | Tanque Precargado |
| 3 | Conexión |
| 4 | Switch de presión |
| 5 | Manómetro |
| 6 | Manguera Flexible |

