


DESCRIPCIÓN

FT-CHZ1A8A1019


LOS SISTEMAS DE SOPORTERÍA PARA CABLE, TIPO CHAROLA ESTÁN FABRICADOS CON METAL NO FERROSO RESISTENTE A LA CORROSIÓN. ES UNA ESTRUCTURA PREFABRICADA COMPUESTA POR DOS PERFILES LONGITUDINALES Y CONECTADOS ENTRE SI POR TRAVESAÑOS TRANSVERSALES INDIVIDUALES.



ANCHO W	NÚMERO DE CATÁLOGO			
	PASO			
	6"	9"	12"	18"
4"	CHZ-0406	CHZ-0409	CHZ-0412	CHZ-0418
6"	CHZ-0606	CHZ-0609	CHZ-0612	CHZ-0618
9"	CHZ-0906	CHZ-0909	CHZ-0912	CHZ-0918
12"	CHZ-1206	CHZ-1209	CHZ-1212	CHZ-1218
16"	CHZ-1606	CHZ-1609	CHZ-1612	CHZ-1618
18"	CHZ-1806	CHZ-1809	CHZ-1812	CHZ-1818
20"	CHZ-2006	CHZ-2009	CHZ-2012	CHZ-2018
24"	CHZ-2406	CHZ-2409	CHZ-2412	CHZ-2418
30"	CHZ-3006	CHZ-3009	CHZ-3012	CHZ-3018
36"	CHZ-3606	CHZ-3609	CHZ-3612	CHZ-3618

CARACTERÍSTICAS

CLASE Ó NEMA	PERFIL		PERALTE NOMINAL	PERALTE UTIL	DISTANCIA ENTRE APOYOS	CAPACIDAD DE CARGA
	TIPO	LARGO				
8A	Z	3.66m	82.5mm	58.1mm	2.44m	74.4 kg/m



CALIDAD

"CHAROLA" TRAMO RECTO (LARGUEROS Y TRAVESAÑOS) SON FABRICADOS CON ALUMINIO ALEACIÓN 6063.

LIBRE DE FILOS CORTANTES, REBABAS, GOLPES, RAYONES, OXIDO U OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE DEMERITE CALIDAD EN EL PRODUCTO.

NORMAS DE FABRICACIÓN

NORMA OFICIAL MEXICANA DE INSTALACIONES ELECTRICAS
NOM-001 SEDE 2018

NMX-J511-ANCE-2011

NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION
NEMA VE 1-2017



UL E467695

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
ING. HERMELINDA PÉREZ	ING. ARMANDO GUZMÁN	ING. OLIVER MARTÍNEZ