www.soporteselectricos.com.mx

**ESPECIFICACIÓN TÉCNICA**

# CHAROLA TIPO MALLA EN ACERO AL CARBÓN GE, PERALTE 65.

**FT-CL-GE650720**

## DESCRIPCIÓN

| ANCHO W | PERALTE 65 |
|---|---|
| 60 | CL-6065 |
| 100 | CL-10065 |
| 150 | CL-15065 |
| 200 | CL-20065 |
| 300 | CL-30065 |
| 400 | CL-40065 |
| 500 | CL-50065 |
| 600 | CL-60065 |



LOS SISTEMAS DE SOPORTERÍA PARA CABLE, TIPO “CHAROLA MALLA “, ESTÁN FABRICADOS CON METAL RESISTENTE A LA CORROSIÓN.

## CARACTERÍSTICAS

| No. CATALOGO | NEMA | LONGITUD | MATERIAL |
|---|---|---|---|
| CL | 6BB | 3.00m | ALAMBRE GALVANIZADO |

## CALIDAD

‘‘CHAROLA TIPO MALLA” ES FABRICADA CON ACERO AL CARBON Y GALVANIZADO ELECTROLITICO.

LIBRE DE FILOS CORTANTES, REBABAS, GOLPES, RAYONES, OXIDO U OTRAS CARACTERÍSTICAS QUE DEMERITE CALIDAD EN EL PRODUCTO.

LA MALLA ES ENCHUFABLE CON CONECTORES INCLUIDOS.

## NORMAS DE FABRICACIÓN

NORMA OFICIAL MEXICANA DE INSTALACIONES ELECTRICAS NOM-001 SEDE 2018

NMX-J511-ANCE-2011

NATIONAL ELECTRICAL MANUFACTURERS ASSOCIATION NEMA VE 1-2017

ASTM B 633

UL CERTIFIED SAFETY US-CA E358301

PRODUCTO CERTIFICADO ANCE CERTIFIED PRODUCT

| ELABORÓ | REVISÓ | AUTORIZÓ |
|---|---|---|
| ING.HERMELINDA PÉREZ | ING.ARMANDO GUZMÁN | ING.OLIVER MARTÍNEZ |